

УТВЕРЖДЕНО
Приказом БМАДОУ «Детский сад №7 «Сельское королевство»
от 18.03.2026 № 55-о



Заведующий
С.Ю.Чупрова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
г. Березовский, ул. Спортивная, стр. 18

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Сельское королевство»
- 1.2. Адрес объекта: 623701, Российская Федерация, Свердловская область, Березовский муниципальный округ, город Березовский, ул. Спортивная, строение 18,
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание (количество этажей 3 этажа, 4 979,7 кв. м, часть здания 3 этаж(а, ей) (или на этаже), 4 979,7 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 10 104 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: до 2032 г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Сельское королевство».
сокращенное наименование (по учредительным документам):
БМАДОУ «Детский сад № 7 «Сельское королевство».
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения), адрес электронной почты, телефон: 623701, Российская Федерация, Свердловская область, Березовский муниципальный округ, город Березовский, ул. Спортивная, строение 18, тел. (834369)4-11-88;4-11-78, bgo_dou7@mail.ru
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
- 1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная.
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования Березовского муниципального округа.
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, другие координаты:
623702, г. Березовский, Свердловской области, ул. Маяковского, 5
Телефон: 8 (34369) 4-30-18, (ф) 4-30-18, E-mail: bgo_uo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, а так же адаптированных образовательных программ;
 - Присмотр и уход за детьми;
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды

с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями (К, О, С, Г, У,)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) , пропускная способность - 270

2.7 Участие в исполнении ИПР - индивидуальной программы реабилитации инвалида или абилитации инвалида (ребенка-инвалида): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта) транспорта: городской транспорт: автобусы

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта автобуса 500 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) остановка автобуса 10-15 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная, тактильная

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

III. Результаты обследования

Оцениваемый элемент	Допустимое значение	Фактическое значение	Кат. МГН
Территория, прилегающая к зданию	Наличие	Наличие	Г,К,О,С,У
Парковочные места для МГН	Не менее 10% машино-мест (но не менее одного места)	Наличие	Г,К,О,С,У
2. Входная группа			
Входная площадка - наличие			
Габариты входной площадки (<i>при наличии пандуса</i>)	Не менее 2,2 x 2,2 м	Наличие	Г,К,О,С,У
Количество ступеней в одном марше	От 3 до 11 шт. (*до 15 шт.)	Соответствует 1 шт.	Г,О,С,У
Идентичность всех ступеней	Наличие	Соответствует	Г,О,С,У
Ширина марша	Не менее 1,35 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Высота ступени	От 0,12 до 0,15 м	Соответствует	Г,О,С,У
Высота ступени	От 0,12 до 0,15 м	Соответствует,	Г,О,С,У
Поперечный уклон ступеней	Не более 2 %	Соответствует	Г,О,С,У
Продольный уклон ступеней	Не более 1 %	Соответствует	Г,О,С,У
Радиус закругления проступей	Не более 0,025 м	Соответствует	Г,О,С,У
Поручни	Наличие с двух сторон	Соответствует	Г,О,С,У
Непрерывность поручней	Наличие	Соответствует	Г,О,С,У
Высота поручней	0,9 м	Соответствует	Г,О,С,У
Расположение поручней в одной вертикальной плоскости с краем марша	Наличие	Соответствует	Г,О,С,У

лестницы			
Промежуточные поручни (<i>при ширине марша более 4м</i>)	Наличие	Отсутствует	Г,О,С,У
Горизонтальные завершения поручней	0,3 м	Отсутствует	Г,О,С,У
Травмобезопасные окончания поручней	Наличие	Отсутствует	Г,О,С,У
Расстояние от поручней до других поверхностей	Не менее 0,06 м	Соответствует	Г,О,С,У
Входной пандус-наличие			
Уклон марша	Наличие	Соответствует	К,О
Длина каждого марша	Наличие	Соответствует	К,О
Суммарная длина маршей пандуса	Не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %)	Соответствует	К,О
Ширина марша между поручнями	От 0,9 до 1,0 м	Соответствует	К,О
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	Не менее 1,5 х 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 х 1,5 м)	Соответствует	К,О
Промежуточная площадка прямая (<i>при наличии</i>)	Длина не менее 1,5 м	Соответствует	К,О
Промежуточная площадка поворотная (<i>при наличии</i>)	Не менее 1,5 х 1,5 м	Соответствует	К,О
Уклон промежуточных площадок	От 0,5 до 1 %	Соответствует	К,О
Поручни	Наличие с двух сторон	Отсутствует	К,О
	Высота верхнего 0,9 м	Соответствует	К,О
	Высота нижнего 0,7 м	Соответствует	К,О
	Размещение в одной вертикальной плоскости	Соответствует	К,О
Высота бортиков по краям марша	Не менее 0,05 м	Соответствует	К,О
Входные двери (наружные)			
Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)	Соответствует	Г,К,О,С,У
Ширина рабочей створки	Не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)	Соответствует	Г,К,О,С,У
Зеркальные стекла	Отсутствие	Отсутствуют зеркальные стекла	-
Задержка закрывания двери	Не менее 5 с	Соответствует	Г,К,О,С,У
Высота порога	Не более 0,014 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Знак доступности для инвалидов на креслах-колясках	Наличие	Соответствует	К,О
Яркая маркировка на прозрачной двери	Прямоугольник не менее 0,1 х 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
	Высота от 0,9 до 1,0 м и	Соответствует	Г,С,У

	от 1,3 до 1,4 м		
	Размещение с двух сторон полотна	Соответствует	Г,С,У
Тамбур: Наличие			
Минимальное свободное пространство в тамбуре за вычетом ширины открытой внутрь двери	Не менее 1,4 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Свободное пространство у наружной двери со стороны защелки	Не менее 0,3 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Двери (внутренние)			
Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)	Соответствует 1,2 м	Г,К,О,С,У
Ширина рабочей створки	Не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)	Соответствует 0,9 м	Г,К,О,С,У
Зеркальные стекла	Отсутствие	Соответствует	-
Задержка закрывания двери	Не менее 5 с	Соответствует	Г,К,О,С,У
Высота порога	Не более 0,014 м	Соответствует 0,04 м	Г,К,О,С,У
Яркая маркировка на прозрачной двери	Прямоугольник не менее 0,1 x 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
	Высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
	Размещение с двух сторон полотна	Соответствует	К, О, Г, У
Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках (<i>изнутри</i>)	Наличие	Наличие	К,О
3. Пути движения внутри здания			
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ			
Коридоры (основные пути движения)			
Ширина коридоров	Не менее 1,2 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Ширина полосы движения (с учетом оборудования и мебели)	Не менее 1,2 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Площадки для поворота на 90°	Не менее 1,2 x 1,2 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Площадки для поворота на 180°	Не менее 1,4 x 1,4 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Глубина зоны перед дверьми	Не менее 1,5 м	Соответствует	Г,К,О,С,У
Ширина подходов к оборудованию и мебели	Не менее 0,9 м (при необходимости поворота – не менее 1,2 м)	Соответствует	Г,К,О,С,У
Высота коридоров	Не менее 2,1 м	Соответствует	Г,К,О,С,У

Зоны отдыха, в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках	Наличие (через 25-30 м)	Отсутствие	Г,К,О,С,У
Знак доступности зон отдыха	Наличие	Отсутствие	Г,К,О,С,У
Указатели, средства визуальной информации	Наличие	Соответствует	Г,К,О,С,У
	Идентичность оформления		
	Контрастный цвет		
Дублирование информации шрифтом Брайля	Наличие	Наличие	С
Эвакуационные знаки пожарной безопасности	Наличие	Наличие	С
Навесные препятствия на путях движения (при наличии)	Закругленные края	Отсутствие	-
	Не более 0,1 м (не более 0,3 м от отдельно стоящей опоры)		
	Наличие барьеров, ограждений		

Перепад высот в пределах этажа: отсутствие

Идентичность всех ступеней	Наличие	-	-
Открытые подступенки	Отсутствие	-	-
Высота ступени	От 0,12 до 0,15 м	-	-
Свес проступей	Не более 0,015 м	-	-
Поручни	Наличие с двух сторон	-	-
Непрерывность поручней	Наличие	-	-
Высота поручней	0,9 м	-	-

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ

Лестница (внутри здания)		Соответствует	-
- ступени лестницы	Нескользящая поверхность Радиус закругления не более 0,05м Бортики по краям если не примыкает к стене не менее 0,02м в высоту	Соответствие	Г, С, У
- высота подступенка	(от 0,12 до 0,15)м	Соответствие	Г, С, У
- ширина лестничных маршей	Не менее 1,35м (если более 4,0м то наличие разделительных поручней)	Соответствие	Г, С, У
- выделение цветом	Различие по цвету ступеней лестницы и горизонтальных площадок	Соответствие	Г, С, У
- высота поручней	С обеих сторон на высоте (0,85-0,92)м	Отсутствие справа	Г, С, У
- форма поручней	Круглое сечение (0,04-0,06)м	Соответствие	Г, С, У
- расстояние от поручня до стены	Гладкая стена не менее 0,045м Шероховатая поверхность 0,06м	Отсутствие справа	Г, С, У

- горизонтальное завершение поручней	Длиннее марша на (0,27-0,33) м с не травмирующим окончанием	Соответствует	Г, С, У
- предупредительные тактильные полосы перед лестницей	За (0,8-0,9) м шириной (0,3-0,5)м	Соответствует	Г, С, У
3.3. пандус внутри здания	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский (подъемник, эскалатор)	-	-	-

5. Санитарно-гигиенические помещения- наличие

Санузел для сотрудников	Наличие	Соответствует	-
Знак доступности помещения	Наличие	Соответствует	-
Тактильная маркировка	Наличие	Соответствует	-
Габариты санузла/кабины (длина)	Наличие	Соответствует	-
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,65 м и более	Соответствует	-
Опорные поручни	Наличие	Соответствует	-
- поручни откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Отсутствие	Не соответствует	-
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом	Наличие	Соответствует	-
- крючки для костылей	Отсутствие	Не соответствует	-
- высота раковины	0,8 – 0,9 м	Соответствует	-

6. Система информации и связи (на всех зонах)

6.1. Визуальные средства			
- идентификация символами доступности	Парковка, зона посадки, входы, санузлы, гардеробные, лифты, зоны безопасности	Соответствует	Г,О,К,С, У
- расположение информации	На контрастном фоне, на высоте (1,5-4,5)	Соответствует	С
- информация о помещении внутри зданий	Рельефные знаки рядом с дверью со стороны ручки на высоте (1,3-1,4) м	Соответствует	С
6.2. Тактильные средства			
- тактильных дорожные, напольные указатели	Имеют контрастный цвет с фоном. Предупреждающие располагаются за 0,8м до объекта	Соответствует	С

7. Пути следования к объекту (с использованием пассажирского транспорта)

7.1. Общественным транспортом до объекта:	
- вид транспорта, номер маршрута (указать)	городской транспорт: автобусы

- наличие адаптированного пассажирского транспорта	Отсутствие
- расстояние до объекта от остановки, метров	500 метров (от автобусной остановки).
- время движения пешком, минут	10-15 минут
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет)	Да
- перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Регулируемые
- перепады высоты на пути (съезды с тротуара): (есть/нет) (описать)	Есть
- их обустройство для инвалидов на коляске: (да/нет) (описать)	Есть

ВЫВОД:

На текущий момент объект является Доступно Частично для таких маломобильных групп населения, как: передвигающиеся на креслах-колясках инвалиды, для инвалидов с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для других маломобильных групп населения была поставлена оценка Доступно Полностью.

Объект нуждается в оснащении оборудованием для инвалидов некоторых зон и участков:

- по слуху - звуковой информацией по всем зонам и участкам здания;
- по зрению - указателями тактильными напольными, ограничителями для перил; наличие поручней вдоль стен (с обеих сторон на высоте (0,85-0,92).
- с нарушением опорно - двигательного аппарата - наличие поручней вдоль стен (с обеих сторон на высоте (0,85-0,92).


При оценке доступности и выработке рекомендаций, было учтен тот факт, что архитектурная недоступность части функциональных зон нивелируется наличием формально-определённых должностных инструкций по взаимодействию со всеми категориями инвалидов и оказания им своевременной и полноценной помощи.


Принимая во внимание технические возможности и экономическую целесообразность, рекомендуем внести в должностные инструкции персонала различных уровней регламент и правила взаимодействия с маломобильными группами населения в случае их прибытия на объект, также немаловажным элементом доступности объекта является информационная доступность, которая заключается в установке интуитивно понятных и информационно емких средств информации об объекте, путях движения на прилегающей к объекту территории и внутри здания.


Председатель Комиссии:

 / Н.В.Овсянникова
(подпись / Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

 / Ю.А.Жданова
(подпись / Ф.И.О.)

 / Н.В.Упорова
(подпись / Ф.И.О.)

 / Е.Е.Табакова
(подпись / Ф.И.О.)

Представители общественной организации инвалидов - Березовская районная общественная организация общероссийской общественной организации инвалидов - инвалидов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и участников боевых действий - БРООООИ "РОИ" "Содружество":

 / Л.Д.Кривич
(подпись / Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465023

Владелец Чупрова Светлана Юрьевна

Действителен с 09.06.2025 по 09.06.2026